



Tabela de dispositivo de alarme de incêndio		
Quantidade	Símbolo	Equipamento
26		Luminária de Emergência - Barra Autônoma

Tabela de Extintores								
Quantidade	Símbolo	Tipo de Extintor	Descrição	Carga do Extintor	Capacidade Extintora	Nº da Placa	Validade do Extintor	Fornecedor do Extintor
1		Extintor de Parede	Extintor Pó ABC de Parede - 06 Kg - 3A : 20B : C	6 Kg	3A : 20B : C			
1		Extintor de Parede	Extintor Pó ABC de Parede - 06 Kg - 3A : 20B : C	6 Kg	3A : 20B : C			
1		Extintor de Parede	Extintor Pó ABC de Parede - 06 Kg - 3A : 20B : C	6 Kg	3A : 20B : C			

Tabela de Placas						
Imagem	Tipo	Quantidade	Código da Placa	Descrição	Distância Máxima do Observador	Comentário sobre tipo
	12 metros	1	A-2	Próximo a locais onde houver presença de materiais altamente inflamáveis	12,00 m	A2 Placas
	12 metros	1	A-3	Próximo a locais onde houver presença de materiais ou gases que ofereçam risco de explosão	12,00 m	A3 Placas
	12 metros	3	A-6	Próximo a instalações elétricas que ofereçam risco de choque	12,00 m	A6 Placas
	12 metros	3	E-6	Indicação de localização dos extintores de incêndio	11,99 m	E6 Placas
	12 metros	1	P-1	Todo local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio	12,00 m	P1 Placas
	12 metros	1	S-1	Indicação do sentido (direita ou esquerda) de uma saída de emergência, especialmente para as FÓRÇAS EM COLUNAS com U-58	12,02 m	S1 Placas
	12 metros	2	S-2	Indicação do sentido (paraquente ou direita) de uma saída de emergência	12,02 m	S2 Placas
	12 metros	22	S-3	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar seu acesso	12,02 m	S3 Placas
	12 metros	1	S-12	Indicação de saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma bidimensionalmente	12,02 m	S12 Placas

1  
Nível 1  
1 : 50



APROVAÇÃO			
R0	16/03/2026	EMIÇÃO INICIAL	
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO PSCIP - PSF MALVINAS			
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
ENDEREÇO RUA GENERAL PINHO, 896, SÃO BENTO SIDROLÂNDIA - MS - 79175-000		PRANCHAS: 01/01	
COORDENADAS: S / O			
TÍTULO DA PRANCHA: PROJETO PSCIP MALVINAS			
DESCRIÇÃO DA ETAPA: PROJETO EXECUTIVO			
NOME PRANCHAS - ARQUIVO PSF MALVINAS PSCIP	REVISÃO R0	UNIDADE METROS	DATA MAR/2026
AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO DANIEL BARBOSA VELASCO		PREFEITO MUNICIPAL RODRIGO BORGES BASSO	
CREA-MS: 66761/D		CNPJ: 03.501.574/0001-31	