





1 PLANTA BAIXA
1:50



Detalhe Construtivo - Abrigo GLP

Tabela de Placas						
Imagem	Tipo	Quantidade	Código de Placa	Descrição	Distância Máxima do Observador	Comentários de tipos
	12 metros	1	A-2	Problema a locais onde houver presença de materiais altamente inflamáveis	12,00 m	A2 Placas
	12 metros	1	A-5	Problema a instalações elétricas que oferecem risco de choque	12,00 m	A5 Placas
	12 metros	4	E-5	Indicação de localização dos extintores de incêndio	11,99 m	E5 Placas
	12 metros	1	P-1	Todo local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio	12,00 m	P1 Placas
	12 metros	1	S-1	Indicação do sentido (direita ou esquerda) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado EM COLUNAS com L=1,5H	12,02 m	S1 Placas
	12 metros	4	S-3	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar seu acesso	12,02 m	S3 Placas
	12 metros	1	S-12	Indicação de saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente	12,02 m	S12 Placas

Tabela de Extintores								
Quantidade	Símbolo	Tipo de Extintor	Descrição	Carga do Extintor	Capacidade do Extintor	Nº da Placa	Validade do Extintor	Fornecedor do Extintor
1		Extintor de Parede	Extintor Pó ABC de Parede - 04 Kg - 2.A - 20.B.C	4 Kg	2.A - 20.B.C			
1		Extintor de Parede	Extintor Pó ABC de Parede - 04 Kg - 2.A - 20.B.C	4 Kg	2.A - 20.B.C			
1		Extintor de Parede	Extintor Pó ABC de Parede - 04 Kg - 2.A - 20.B.C	4 Kg	2.A - 20.B.C			
1		Extintor de Parede	Extintor Pó ABC de Parede - 04 Kg - 2.A - 20.B.C	4 Kg	2.A - 20.B.C			

Tabela de dispositivo de alarme de incêndio		
Quantidade	Símbolo	Equipamento
6		Luminária de Emergência - Barra Autônoma

Tabela de modelo genérico			
Quantidade	Equipamento	Descrição	Sistema
4	Abrigo de Extintor de Parede	50 x 75 x 30	Abrigo
4	Pintura de Piso	Pintura de Piso B&W	Pintura

APROVAÇÃO				
R0	29/05/2026	EMISSÃO INICIAL		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO		
TÍTULO DO PROJETO				
PROJETO PSCIP - BASE DECENTRALIZADA SAMU				
PROPRIETÁRIO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ENDEREÇO				
RUA PARANÁ, S/N, BARRO JANDAIA				
CEP: 79171-000 - SIDROLÂNDIA/MS				
COORDENADAS:				
TÍTULO DA PRANCHA				
PROJETO PSCIP - BASE DECENTRALIZADA SAMU				
DESCRIÇÃO DA ETAPA				
PROJETO EXECUTIVO				
NOME PRANCHA - ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
PROJETO PSCIP - SAMU	R0	METROS	MAIO/2026	INDICADA
AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO		PREFEITO MUNICIPAL		
DANIEL BARBOSA VELASCO		RODRIGO BORGES BASSO		
CRIAÇÃO: 697610		CNPJ: 03.501.574/0001-31		